



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307693454

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司

浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司

浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

浙江格亚电气有限公司

浙江省乐清市北白象镇琯头村滨江路 91 号 5 号厂房三至五层

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

GYM10-T、GYM10-H、GYM10-TS、GYM10-HS；Ui: 415V；Uimp: 4kV；Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P), AC240/415V(1P), AC415V(2P、3P、4P)；适用频率: 50Hz；In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；瞬时脱扣类型: B 型、C 型；GYM10-T、GYM10-H: Icn=Ics=4500A；GYM10-TS、GYM10-HS : Icn=Ics=6000A；1P,2P,3P,4P (所有极均为保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 10963. 1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

